

ご提案！！

現在使用中の建杵用連結ピンが、
ロック付きピンに変身します。

お手持ちの建杵用連結ピンをロック付きピンに変えませんか？
私どもに任せていただければ、お手持ちの連結ピンを
アームロック不要のロック付きピンに変身させます。



建杵から連結ピンを外し当社まで送っていただきます。
当社はその連結ピンをロック付きに加工します。

建杵のロックピンの穴開けは？

当社が開発した専用のパンチャーをお貸しいたします。

平成 20 年 6 月 19 日

関西仮設株式会社 様

高知県工業技術センター 所長



成績報告書

- 1 受付の年月日及び番号 平成 20 年 6 月 19 日 20 高知工技 (生) 第 15 号
- 2 供試品の名称、種類等 枠組み足場用ロック付き連結ピン
- 3 依頼を受けた事項 引張試験

上記の事項に対して行った分析・試験の成績は、下記のとおりです。

記

1. 試験結果

試験片番号	最大荷重	備考
1	28.6 kN	パイプ部が破断
2	27.5 kN	パイプ部が破断
3	20.3 kN	ピンが脱落

2. 試験写真



以上